

## **VODOVOD d.o.o.**

ZADAR, Špire Brusine 17 • Tel.centrala: 023 282 900 • Fax: 023 282 909 • www.vodovod-zadar.hr • vodovod1@vodovod-zadar.hr  
IBAN broj: HR5224020061100611241 • Porezni (matični) broj:3410153 • OIB: 89406825003 • Upisano u registru Trgovačkog suda  
u Zadru: MBS 060083654 Tt-09/932-2 • Temeljni kapital: 159.483.800,00 kn • Uprava društva: Tomislav Matek

Zadar, 28.11.2017.

### **IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

Naručitelj Vodovod d.o.o. Zadar je sukladno članku 198. ZJN 2016, dana 20.11.2017. godine s ciljem prethodnog savjetovanja za zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave „Izrada, doprema, ugradnja i puštanje u rad crpnog agregata za Bunar 5 “, na službenim stranicama Vodovoda d.o.o. Zadar objavio dokumentaciju o nabavi s opisom predmeta nabave, kriterijima za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterijima za odabir ponude, posebnim uvjetima za izvršenje ugovora, ako i tehničke specifikacije s troškovnikom .

U ostavljenom roku za prethodno savjetovanje u trajanju od 5 (pet) dana, Naručitelj je zaprimio primjedbu zainteresiranog gospodarskog subjekata vezano uz točku 19.2.1. dokumentacije o nabavi koja je stavljena na raspolaganje za predmetni postupak javne nabave, a koja se odnosi na kriterij za odabir gospodarskog subjekta (uvjet sposobnosti). Gospodarski subjekt predlaže izmjenu kriterija za odabir gospodarskog subjekta iz točke 19.2.1. koju Naručitelj ne može prihvatiti iz sljedećih razloga:

- 1. Zainteresirani gospodarski subjekt predlaže da se traži referenca horizontalne crpke kapaciteta minimalno  $Q = 200$  l/s. Zakon o javnoj nabavi ne dozvoljava da se traže reference viših zahtjeva od potrebnih parametara. Obzirom da je u tehničkom zadatku navedeno da crpni agregat ima  $Q=100$  l/s jasno je da bi prihvaćanje ovog zahtjeva značilo kršenje ZJN2016.*
- 2. Također naručitelj ne može prihvatiti zahtjev da se ne traži referenca za vertikalnu bunarsku crpku.  
Naime, vertikalne crpke, a pogotovo ovakva čija je ukupna duljina pogonskog vratila veća od 17 m zahtijevaju posebnu točnost, pažnju i iskustvo pri izradi i montaži dijelova pogonskog vratila i segmenata te uležištenja, kako bi se izbjegle vibracije kao najopasnija pojava za strojarske konstrukcije.*
- 3. Naručitelj je tražio da ponuditelj kao referencu priloži dokaz za izradu i montažu barem jedne vertikalne bunarske crpke snage elektromotora  $\geq 100$  kW.  
Iz tehničkog zadatka je vidljivo da će tražena crpka imati snagu elektromotora 132 kW što jasno pokazuje da naručitelj nije bio strog u postavljanju kriterija.*

Nakon postavljanja ovog izvješća na web stranicu Naručitelja, članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu Naručitelja će dokumentaciju o nabavi i tehnički zadatak s troškovnikom za

predmet nabave "Izrada, doprema, ugradnja i puštanje u rad crpnog agregata za Bunar 5 " objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).

Članovi stručnog povjerenstava za javnu nabavu  
Karmela Baković-Bajlo, dipl.hist.art  
Ivana Šestan, dipl. oec.  
Joso Knez, dipl.ing.stroj.