



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2014. - 31.03.2014.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,9	4	
1	36 Kloridi	4,0	5,0	4,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,62	7,70	7,66	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,86	1,79	1,24	4	
1	49 Nitrati	1,2100	1,4500	1,3275	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,53	0,56	0,55	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,5	11,1	10,8	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5032	0,6480	0,5577	3	
1	80 Vodljivost	268	303	287	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,224	0,268	0,241	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	0	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	0	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2014. - 31.03.2014.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	5,2	41,0	31,1	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,83	6,93	6,88	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,47	1,07	0,75	4	
1	49 Nitrati	0,0000	9,5100	6,5075	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,40	2,27	0,94	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,40	0,28	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,0	14,2	14,2	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7530	1,2110	0,9820	2	
1	80 Vodljivost	1	770	559	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,689	2,094	1,892	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	3	3	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	9	5	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2014. - 31.03.2014.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	2,1	6	
1	36 Kloridi	31,0	38,0	33,8	6	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,90	6,96	6,92	6	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		6	
1	46 Mutnoća	1,10	2,22	1,46	6	
1	49 Nitrati	8,0900	9,6700	8,6833	6	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	6	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,56	1,07	0,76	6	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		6	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	6	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	6	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,0	14,4	14,3	6	
1	77 Ukupna tvrdoća	2,01	2,01	2,01	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0230	1,4330	1,2280	2	
1	80 Vodljivost	718	749	731	6	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,800	1,800	1,800	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	15	6	6	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	4	3	6	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	6	
2	7 Enterokoki	0	0	0	6	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	6	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	6	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2014. - 31.03.2014.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,9	4	
1	36 Kloridi	4,0	5,0	4,8	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,64	7,70	7,66	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,02	1,75	1,37	4	
1	49 Nitrati	1,3100	2,3000	1,7575	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	0,90	0,72	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,6	11,1	10,9	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5314	0,6055	0,5685	2	
1	80 Vodljivost	286	303	293	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,214	0,236	0,225	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	100	27	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	3	1	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2014. - 31.03.2014.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	4,0	6,0	5,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,71	7,74	7,73	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,16	1,57	1,37	2	
1	49 Nitrati	1,3000	1,4400	1,3700	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	1,00	0,78	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,03	0,02	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,5	10,8	10,7	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5982	0,7529	0,6756	2	
1	80 Vodljivost	289	289	289	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,251	0,289	0,270	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	87	46	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	3	2	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2014. - 31.03.2014.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,68	7,68	7,68	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,04	1,04	1,04	1	
1	49 Nitrati	1,3400	1,3400	1,3400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	0,55	0,55	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,45	0,45	0,45	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,9	10,9	10,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6752	0,6752	0,6752	1	
1	80 Vodljivost	289	289	289	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,275	0,275	0,275	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	8	8	8	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	