



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2014. - 31.03.2014.

Mjesto uzorka : 2 - CP Dolac, bazen

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,67	7,67	7,67	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,27	1,27	1,27	1	
1	49 Nitrati	1,3900	1,3900	1,3900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,56	0,56	0,56	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,5	10,5	10,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	300	300	300	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	8240	8240	8240	1	1
2	2 Broj kolonija 37°C	74	74	74	1	1
2	6 Escherichia coli	5	5	5	1	1
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	5	5	5	1	1



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2014. - 31.03.2014.

Mjesto uzorka : 26 - BUNAR 5

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	19,0	19,0	19,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,93	6,93	6,93	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,67	0,67	0,67	1	
1	49 Nitrati	2,5500	2,5500	2,5500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,56	0,56	0,56	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	18,90	18,90	18,90	1	
1	71 Temperatura	14,4	14,4	14,4	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4233	0,4233	0,4233	1	
1	80 Vodljivost	640	640	640	1	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik	0,472	0,472	0,472	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	747	747	747	1	1
2	2 Broj kolonija 37°C	10	10	10	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	2	2	2	1	1
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	2	2	2	1	1



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2014. - 31.03.2014.

Mjesto uzorka : 27 - BUNAR 4

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	36 Kloridi	17,0	18,0	17,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,85	6,96	6,91	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,45	1,26	0,76	3	
1	49 Nitrati	1,7300	3,2000	2,2533	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,33	0,73	0,49	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	15,38	20,82	18,05	3	
1	71 Temperatura	13,8	15,0	14,3	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	620	630	626	3	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	3	
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	19	764	499	3	2
2	2 Broj kolonija 37°C	2	66	26	3	1
2	6 Escherichia coli	0	9	5	3	2
2	7 Enterokoki	0	2	1	3	1
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	9	3	3	1
2	13 Ukupni koliformi	0	38	20	3	2



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2014. - 31.03.2014.

Mjesto uzorka : 970 - Bunar 'Jezerce'-Bokanjac

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	36 Kloridi	36,0	46,0	40,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,82	6,93	6,89	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,71	0,88	0,79	3	
1	49 Nitrati	6,7700	9,3100	8,1533	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,70	0,79	0,73	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	42,58	53,14	47,86	2	
1	71 Temperatura	14,4	14,6	14,5	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	760	777	768	3	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	2	
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	3	68	40	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	6	18	14	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	2	1	3	1
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	2	15	6	3	3



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2014. - 31.03.2014.

Mjesto uzorka : 1088 - Bunar Boljkovac, Grbe

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	568,0	902,0	750,0	4	4
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,85	6,92	6,90	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,24	0,76	0,51	4	
1	49 Nitrati	20,8300	27,0900	24,3600	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,46	1,11	0,70	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	115,20	115,20	115,20	1	
1	71 Temperatura	14,2	14,5	14,4	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6759	0,6759	0,6759	1	
1	80 Vodljivost	2090	3140	2618	4	2
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik	6,672	6,672	6,672	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	71	813	450	4	3
2	2 Broj kolonija 37°C	28	97	60	4	4
2	6 Escherichia coli	0	15	6	4	3
2	7 Enterokoki	0	2	1	4	1
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	38	14	4	3



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2014. - 31.03.2014.

Mjesto uzorka : 4229 - Bunar, Jezerce (slavina)

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	19,0	19,0	19,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,93	6,93	6,93	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,67	0,67	0,67	1	
1	49 Nitrati	2,5500	2,5500	2,5500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,56	0,56	0,56	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	37,14	37,14	37,14	1	
1	71 Temperatura	14,4	14,4	14,4	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	640	640	640	1	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	13	13	13	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	8	8	8	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2014. - 31.03.2014.

Mjesto uzorka : 859 - Izvor GOLUBINKA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	4	
1	36 Kloridi	29,0	38,0	32,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,82	6,94	6,88	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,23	1,65	1,43	4	
1	49 Nitrati	8,7600	9,4000	9,1100	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,006	0,002	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,54	0,90	0,75	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	22,10	33,62	30,26	4	
1	71 Temperatura	14,0	14,3	14,2	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7208	0,9951	0,8580	2	
1	80 Vodljivost	687	733	707	4	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	4	
1	90 Ukupni dušik	1,645	1,927	1,786	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	136	747	388	4	4
2	2 Broj kolonija 37°C	27	116	74	4	4
2	6 Escherichia coli	9	96	53	4	4
2	7 Enterokoki	0	16	5	4	2
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	96	240	168	4	4



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2014. - 31.03.2014.

Mjesto uzorka : 1382 - CP Dolac, bazen

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,71	7,71	7,71	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,13	1,13	1,13	1	
1	49 Nitrati	1,8400	1,8400	1,8400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,75	0,75	0,75	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	10,1	10,1	10,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5776	0,5776	0,5776	1	
1	80 Vodljivost	288	288	288	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,249	0,249	0,249	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	135	135	135	1	1
2	2 Broj kolonija 37°C	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	2	2	2	1	1
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	





VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2014. - 31.03.2014.

Mjesto uzorka : 2567 - DOLAC KOLEKTOR

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,68	7,75	7,72	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,44	1,46	1,45	2	
1	49 Nitrati	1,1900	1,3300	1,2600	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,63	0,65	0,64	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	9,94	13,46	11,70	2	
1	71 Temperatura	9,0	10,5	9,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5734	0,5734	0,5734	1	
1	80 Vodljivost	289	289	289	2	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	2	
1	90 Ukupni dušik	0,276	0,276	0,276	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	123	715	419	2	2
2	2 Broj kolonija 37°C	22	28	25	2	2
2	6 Escherichia coli	0	2	1	2	1
2	7 Enterokoki	0	2	1	2	1
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	2	2	2	2	2



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 11.lipanj 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.03.2014. - 31.03.2014.

Mjesto uzorka : 4284 - Izvor Jukić (500m iznad ulaza u Nac. park)

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,65	7,65	7,65	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,47	0,47	0,47	1	
1	49 Nitrati	0,9300	0,9300	0,9300	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,48	0,48	0,48	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	15,70	15,70	15,70	1	
1	71 Temperatura	11,1	11,1	11,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5274	0,5274	0,5274	1	
1	80 Vodljivost	352	352	352	1	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik	0,210	0,210	0,210	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	11	11	11	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	