



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 07.studen 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2014. - 31.10.2014.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,9	4	
1	36 Kloridi	4,0	7,0	5,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,37	7,50	7,45	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	1,02	1,80	1,45	4	
1	49 Nitrati	0,6700	2,8300	1,9725	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,42	0,88	0,70	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,45	0,38	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,0	13,4	12,8	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6333	0,8061	0,7385	3	
1	80 Vodljivost	320	365	342	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,234	0,266	0,256	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	1	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	3	2	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 07.studen 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2014. - 31.10.2014.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	22,0	28,0	25,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,77	6,80	6,79	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,30	0,96	0,56	4	
1	49 Nitrati	1,4900	5,8400	3,7800	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,44	0,83	0,68	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,39	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,0	15,2	15,1	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6478	0,7186	0,6727	3	
1	80 Vodljivost	712	761	737	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,917	1,006	0,969	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	4	3	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	3	2	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 07.studen 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2014. - 31.10.2014.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	4	
1	36 Kloridi	27,0	31,0	29,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,78	6,84	6,83	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,80	1,54	1,15	4	
1	49 Nitrati	2,0200	6,8100	5,2550	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,44	1,13	0,78	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,36	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,3	15,6	15,4	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0130	1,3080	1,2057	3	
1	80 Vodljivost	692	769	727	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,457	1,720	1,588	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	2	2	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	5	2	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 07.studeni 2014.

**ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**  
za razdoblje : 01.10.2014. - 31.10.2014.  
Mjesto uzorka : 159 - VODOSPREMA 'KALI' - OTOK UGLJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	27,0	27,0	27,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,96	6,96	6,96	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,95	0,95	0,95	1	
1	49 Nitrati	6,1500	6,1500	6,1500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	0,51	0,51	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,3	17,3	17,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	732	732	732	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 07.studen 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2014. - 31.10.2014.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,9	4	
1	36 Kloridi	4,0	7,0	5,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,48	7,57	7,53	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,93	1,73	1,32	4	
1	49 Nitrati	0,8200	2,3900	1,5825	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,37	0,89	0,70	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,45	0,39	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,2	13,8	13,1	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,1240	1,3070	1,1917	3	
1	80 Vodljivost	328	363	345	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,299	0,363	0,332	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	1	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	6	4	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 07.studen 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2014. - 31.10.2014.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	4,0	5,0	4,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,52	7,59	7,56	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,28	1,54	1,41	2	
1	49 Nitrati	1,4200	1,5600	1,4900	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,53	1,11	0,82	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,6	13,2	12,4	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9118	0,9118	0,9118	1	
1	80 Vodljivost	309	350	330	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,269	0,269	0,269	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	52	27	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	8	12	10	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 07.studen 2014.

**ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**  
za razdoblje : 01.10.2014. - 31.10.2014.  
Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,59	7,60	7,60	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,97	1,36	1,17	2	
1	49 Nitrati	1,3400	1,5200	1,4300	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,54	1,78	1,16	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,8	14,1	13,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,3790	1,7210	1,5500	2	
1	80 Vodljivost	309	353	331	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,431	0,459	0,445	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	37	19	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	7	20	14	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 07.studen 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2014. - 31.10.2014.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,50	7,53	7,52	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,94	1,51	1,23	2	
1	49 Nitrati	1,3700	1,5200	1,4450	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,36	1,09	0,73	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,2	13,9	13,1	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,4100	1,4100	1,4100	1	
1	80 Vodljivost	309	349	329	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,384	0,384	0,384	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	32	17	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	9	6	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	





VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 07.studeni 2014.

**ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**  
za razdoblje : 01.10.2014. - 31.10.2014.  
Mjesto uzorka : 1329 - VODOSPREMA POSEDARJE -PUZALO

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,63	7,63	7,63	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,43	2,43	2,43	1	
1	49 Nitrati	1,5000	1,5000	1,5000	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,64	0,64	0,64	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,4	13,4	13,4	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,6920	1,6920	1,6920	1	
1	80 Vodljivost	345	345	345	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,321	0,321	0,321	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	26	26	26	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	20	20	20	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 07.studen 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2014. - 31.10.2014.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	4,0	6,0	5,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,64	7,66	7,65	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,09	1,33	1,21	2	
1	49 Nitrati	1,3900	1,5300	1,4600	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,38	0,88	0,63	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,4	14,1	13,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8291	1,0300	0,9296	2	
1	80 Vodljivost	309	346	328	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,245	0,303	0,274	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	7	5	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 07.studeni 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2014. - 31.10.2014.

Mjesto uzorka : 1478 - Vodosprema Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,46	7,46	7,46	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,19	1,19	1,19	1	
1	49 Nitrati	1,5700	1,5700	1,5700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,98	0,98	0,98	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,7	13,7	13,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,3300	1,3300	1,3300	1	
1	80 Vodljivost	349	349	349	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,183	1,183	1,183	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	89	89	89	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	19	19	19	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 07.studen 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2014. - 31.10.2014.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	4,0	4,0	4,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,46	7,54	7,50	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,83	1,30	1,07	2	
1	49 Nitrati	1,3600	1,9300	1,6450	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,27	0,55	0,41	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,35	0,30	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,9	16,3	15,6	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6628	0,6628	0,6628	1	
1	80 Vodljivost	327	351	339	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,243	0,243	0,243	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	98	49	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	17	9	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 07.studen 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2014. - 31.10.2014.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,50	7,50	7,50	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,15	1,15	1,15	1	
1	49 Nitrati	1,7200	1,7200	1,7200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,41	0,41	0,41	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,20	0,20	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,2	15,2	15,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7774	0,7774	0,7774	1	
1	80 Vodljivost	361	361	361	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,246	0,246	0,246	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	3	3	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar  
Špire Brusine 17, 23000 Zadar  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 07.studen 2014.

## ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2014. - 31.10.2014.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,45	7,45	7,45	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	2,12	2,12	2,12	1	
1	49 Nitrati	1,8500	1,8500	1,8500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,65	0,65	0,65	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,5	13,5	13,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,1210	1,1210	1,1210	1	
1	80 Vodljivost	354	354	354	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,325	0,325	0,325	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	77	77	77	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	16	16	16	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	