



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	1,9	4	
1	36 Kloridi	7,0	10,0	8,5	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,82	7,91	7,87	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,74	3,22	1,66	4	
1	49 Nitrati	1,4200	1,6600	1,5000	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,49	0,64	0,57	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,45	0,45	0,45	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,0	18,6	17,5	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6437	0,7890	0,7000	4	
1	80 Vodljivost	363	395	378	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,299	0,348	0,323	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	2	1	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	11	3	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	4	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	26,0	49,0	37,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,82	7,00	6,90	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,28	0,78	0,50	4	
1	49 Nitrati	5,1000	7,2400	6,4625	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,27	1,30	0,68	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,4	15,9	15,7	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,4958	1,0200	0,8261	3	
1	80 Vodljivost	828	975	919	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,809	2,116	1,930	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	33	12	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	20	6	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	20,0	30,0	24,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,04	7,22	7,14	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,45	0,55	0,51	4	
1	49 Nitrati	3,8900	5,0000	4,4525	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,35	0,81	0,53	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,35	0,24	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,8	17,9	17,3	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8075	1,0190	0,8966	3	
1	80 Vodljivost	588	737	642	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,764	1,084	0,934	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	4	3	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	8	3	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,6	4	
1	36 Kloridi	46,0	60,0	53,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,83	6,91	6,87	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,54	0,66	0,61	4	
1	49 Nitrati	5,9000	7,2100	6,6875	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,99	1,57	1,21	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,04	0,01	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,35	0,29	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,9	17,5	17,4	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0440	1,0440	1,0440	1	
1	80 Vodljivost	950	1142	1027	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,666	1,666	1,666	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	13	4	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	11	8	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.*

*Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	14,0	14,0	14,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,47	7,47	7,47	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,53	0,53	0,53	1	
1	49 Nitrati	2,7800	2,7800	2,7800	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,30	0,30	0,30	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,7	18,7	18,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6907	0,6907	0,6907	1	
1	80 Vodljivost	514	514	514	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,650	0,650	0,650	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 367 - SILBA, Vodosprema 'Jug o sela' - stara

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,91	7,91	7,91	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,78	0,78	0,78	1	
1	49 Nitrati	1,6700	1,6700	1,6700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,84	0,84	0,84	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	415	415	415	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	40	40	40	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	11	11	11	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.*

*Mjesto uzorka : 368 - SILBA, Vodosprema 'Centar'*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,89	7,89	7,89	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,83	0,83	0,83	1	
1	49 Nitrati	1,6400	1,6400	1,6400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,11	1,11	1,11	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,50	0,50	0,50	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	417	417	417	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	45	45	45	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	17	17	17	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	9,0	10,0	9,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,73	7,81	7,77	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,77	0,95	0,86	2	
1	49 Nitrati	1,2900	1,3000	1,2950	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	0,74	0,67	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,10	0,05	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,0	20,2	19,6	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	417	422	420	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	5	14	10	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	9	11	10	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	





**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	8,0	11,0	9,0	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,77	7,87	7,83	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,62	0,89	0,78	4	
1	49 Nitrati	1,4600	4,8900	3,5725	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,65	1,51	1,01	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,06	0,01	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,39	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,1	18,7	17,6	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9553	1,8660	1,2756	4	
1	80 Vodljivost	364	396	380	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,377	0,628	0,470	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	4	2	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	5	3	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,88	7,89	7,89	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,68	1,08	0,88	2	
1	49 Nitrati	1,3400	1,4400	1,3900	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,96	1,20	1,08	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,0	19,5	18,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	398	411	405	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	9	35	22	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	18	10	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,80	7,84	7,82	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,72	1,02	0,87	2	
1	49 Nitrati	1,3300	1,4100	1,3700	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,12	1,27	1,20	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,45	0,43	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,0	20,1	19,1	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	2,2310	2,2310	2,2310	1	
1	80 Vodljivost	415	425	420	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,716	0,716	0,716	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	2	2	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,82	7,84	7,83	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,93	1,10	1,02	2	
1	49 Nitrati	1,3500	1,4700	1,4100	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,88	1,63	1,26	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,50	0,45	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,4	19,2	18,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9806	0,9806	0,9806	1	
1	80 Vodljivost	410	412	411	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,414	0,414	0,414	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	2	8	5	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	4	2	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 1241 - VODOSPREMA, SILBA, 'MOSTIR'

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,79	7,79	7,79	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,76	0,76	0,76	1	
1	49 Nitrati	1,7400	1,7400	1,7400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,01	1,01	1,01	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	415	415	415	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	100	100	100	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	20	20	20	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 1245 - SILBA, Vodosprema 'Nova'

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,85	7,85	7,85	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,67	0,67	0,67	1	
1	49 Nitrati	1,4200	1,4200	1,4200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,80	0,80	0,80	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	414	414	414	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	69	69	69	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.*

*Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,87	7,87	7,87	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,16	1,16	1,16	1	
1	49 Nitrati	1,4500	1,4500	1,4500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,46	0,46	0,46	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,45	0,45	0,45	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,8	17,8	17,8	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,3740	1,3740	1,3740	1	
1	80 Vodljivost	391	391	391	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,480	0,480	0,480	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

**ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,81	7,87	7,84	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,70	0,93	0,82	2	
1	49 Nitrati	1,3600	1,4200	1,3900	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	1,01	1,16	1,09	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,45	0,43	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,9	19,8	18,9	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,3530	1,3530	1,3530	1	
1	80 Vodljivost	406	417	412	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,532	0,532	0,532	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	4	9	7	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	





**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 1478 - Vodosprema Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,72	7,72	7,72	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,22	1,22	1,22	1	
1	49 Nitrati	1,0700	1,0700	1,0700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,34	0,34	0,34	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,20	0,20	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,6	14,6	14,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,3936	0,3936	0,3936	1	
1	80 Vodljivost	388	388	388	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,217	0,217	0,217	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	13	13	13	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	17	17	17	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	36 Kloridi	8,0	10,0	9,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,00	8,05	8,02	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,75	0,88	0,79	3	
1	49 Nitrati	1,2700	1,4800	1,3500	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,41	0,60	0,53	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,30	0,23	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,5	20,1	19,2	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6996	0,7851	0,7424	2	
1	80 Vodljivost	348	420	393	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,285	0,330	0,308	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	1	0	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	2	1	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	36 Kloridi	9,0	10,0	9,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,79	7,99	7,91	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,68	1,69	1,02	3	
1	49 Nitrati	1,0300	1,5100	1,3100	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,32	0,60	0,49	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,32	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,1	20,1	18,9	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6974	0,7716	0,7412	3	
1	80 Vodljivost	345	421	396	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,290	0,328	0,310	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	6	2	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

*za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.*

*Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE*

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	10,0	10,0	10,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,98	7,98	7,98	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,65	0,65	0,65	1	
1	49 Nitrati	1,4600	1,4600	1,4600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,88	0,88	0,88	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,3	19,3	19,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,1820	1,1820	1,1820	1	
1	80 Vodljivost	380	380	380	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,417	0,417	0,417	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 12.listopad 2015.	

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,11	8,11	8,11	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,66	0,66	0,66	1	
1	49 Nitrati	1,3700	1,3700	1,3700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,70	0,70	0,70	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	20,2	20,2	20,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,7540	1,7540	1,7540	1	
1	80 Vodljivost	342	342	342	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,625	0,625	0,625	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	55	55	55	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	14	14	14	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

### **ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**

za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	15,0	15,0	15,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,46	7,46	7,46	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,03	1,03	1,03	1	
1	49 Nitrati	2,9400	2,9400	2,9400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,35	0,35	0,35	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	18,6	18,6	18,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6988	0,6988	0,6988	1	
1	80 Vodljivost	526	526	526	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,641	0,641	0,641	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



**VODOVOD d.o.o. Zadar**  
**Špire Brusine 17, 23000 Zadar**  
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 12.listopad 2015.

**ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA**  
*za razdoblje : 01.09.2015. - 30.09.2015.*  
**Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA**

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,89	7,89	7,89	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,71	0,71	0,71	1	
1	49 Nitrati	1,8500	1,8500	1,8500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,83	0,83	0,83	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,15	0,15	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	22,1	22,1	22,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,1830	1,1830	1,1830	1	
1	80 Vodljivost	384	384	384	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,419	0,419	0,419	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	3	3	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	10	10	10	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	