



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 22.studeni 2016.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	6	
1	36 Kloridi	6,0	11,0	8,5	6	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,69	7,98	7,87	6	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		6	
1	46 Mutnoća	0,65	2,90	1,19	6	
1	49 Nitrati	1,2500	2,1800	1,7733	6	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	6	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,57	2,95	1,16	6	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		6	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	6	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,39	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,6	16,0	13,6	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6153	0,8742	0,7179	3	
1	80 Vodljivost	337	352	346	6	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,327	0,468	0,385	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	9	3	6	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	5	3	6	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	6	
2	7 Enterokoki	0	0	0	6	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	6	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	6	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	5	
1	36 Kloridi	29,0	33,0	31,6	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,83	7,63	7,03	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	0,21	0,40	0,29	5	
1	49 Nitrati	6,1700	9,0200	7,8920	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,39	1,41	0,76	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,45	0,42	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,0	15,4	15,1	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,3427	0,5920	0,4899	4	
1	80 Vodljivost	792	822	812	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,444	2,064	1,596	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	15	7	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	10	4	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studen 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	5	
1	36 Kloridi	38,0	41,0	38,6	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,93	7,03	6,98	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	0,26	0,38	0,30	5	
1	49 Nitrati	7,0200	8,6100	7,8960	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,59	2,04	0,94	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,45	0,39	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,0	15,6	15,3	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9450	1,4540	1,1380	3	
1	80 Vodljivost	837	853	846	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,915	2,022	1,973	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	11	5	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	7	4	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	4	
1	36 Kloridi	59,0	61,0	60,3	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,85	6,89	6,88	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,22	0,80	0,45	4	
1	49 Nitrati	6,8900	7,7400	7,2500	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	2,22	1,14	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,01	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,35	0,26	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,9	16,7	16,2	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9450	1,2290	1,0572	3	
1	80 Vodljivost	960	970	965	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,657	1,904	1,759	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	97	52	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	6	15	10	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	22,0	22,0	22,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,43	7,53	7,48	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,29	0,64	0,47	2	
1	49 Nitrati	3,6800	4,2100	3,9450	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,56	0,60	0,58	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,20	0,25	0,23	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	16,2	18,1	17,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	1,08	1,08	1,08	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8254	1,0970	0,9612	2	
1	80 Vodljivost	532	564	548	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,903	0,903	0,903	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	18	30	24	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	15	9	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,06	8,06	8,06	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,45	0,45	0,45	1	
1	49 Nitrati	1,5900	1,5900	1,5900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,80	0,80	0,80	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,0	15,0	15,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7034	0,7034	0,7034	1	
1	80 Vodljivost	340	340	340	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,327	0,327	0,327	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	6	6	6	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 594 - VODOSPREMA, OBROVAC - TGO

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,00	8,00	8,00	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,49	0,49	0,49	1	
1	49 Nitrati	1,3500	1,3500	1,3500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,65	0,65	0,65	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,30	0,30	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,1	17,1	17,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7801	0,7801	0,7801	1	
1	80 Vodljivost	342	342	342	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,461	0,461	0,461	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	7	7	7	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,5	5	
1	36 Kloridi	7,0	11,0	8,8	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,77	7,97	7,87	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	0,54	2,93	1,25	5	
1	49 Nitrati	1,2300	2,2000	1,7100	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,73	1,32	0,98	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	5	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,6	16,0	13,6	5	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7252	1,0990	0,9212	4	
1	80 Vodljivost	338	350	344	5	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,311	0,625	0,473	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	22	13	5	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	20	11	5	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	2,5	2	
1	36 Kloridi	7,0	10,0	8,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,97	8,00	7,99	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,20	1,20	0,70	2	
1	49 Nitrati	1,5600	1,7600	1,6600	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,68	0,77	0,73	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,5	14,0	13,8	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6647	0,6647	0,6647	1	
1	80 Vodljivost	338	340	339	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,345	0,345	0,345	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	7	20	14	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	12	8	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	7,5	3,8	2	
1	36 Kloridi	6,0	9,0	7,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,86	7,98	7,92	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,60	1,02	0,81	2	
1	49 Nitrati	1,5500	1,7400	1,6450	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,79	1,07	0,93	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,0	14,0	14,0	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,4580	1,4580	1,4580	1	
1	80 Vodljivost	338	343	341	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,416	0,416	0,416	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	11	20	16	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	11	6	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	6,0	11,0	8,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,00	8,01	8,01	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,44	0,85	0,65	2	
1	49 Nitrati	1,5500	1,7000	1,6250	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	0,87	0,74	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,45	0,43	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,0	13,3	13,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	0,72	0,72	0,72	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	342	344	343	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,349	0,349	0,349	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	11	14	13	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	11	6	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 1329 - Vodosprema Puzalo

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,95	7,95	7,95	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,96	1,96	1,96	1	
1	49 Nitrati	1,9200	1,9200	1,9200	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,73	0,73	0,73	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	13,0	13,0	13,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	349	349	349	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	36	36	36	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	6	6	6	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 22.studeni 2016.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	36 Kloridi	6,0	11,0	8,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,04	8,07	8,06	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,48	1,09	0,79	2	
1	49 Nitrati	1,5700	1,7500	1,6600	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,64	0,94	0,79	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,1	14,2	14,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0180	1,0180	1,0180	1	
1	80 Vodljivost	339	339	339	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,474	0,474	0,474	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	10	28	19	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	10	5	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	5,0	5,0	5,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,80	7,80	7,80	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,17	0,17	0,17	1	
1	49 Nitrati	1,2400	1,2400	1,2400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,74	0,74	0,74	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,10	0,10	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,7	15,7	15,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	359	359	359	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	52	52	52	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	13	13	13	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	36 Kloridi	7,0	10,0	8,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,94	8,01	7,98	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,37	0,72	0,52	3	
1	49 Nitrati	1,3900	1,9300	1,6433	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,49	0,73	0,63	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,25	0,18	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,2	18,0	16,5	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7230	0,9643	0,8437	2	
1	80 Vodljivost	341	344	342	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,340	1,040	0,690	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	75	25	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	9	3	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studen 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	2	
1	36 Kloridi	0,4	7,0	3,7	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,86	8,03	7,95	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,18	1,47	0,83	2	
1	49 Nitrati	1,5900	2,7300	2,1600	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,59	0,82	0,71	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,35	0,33	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	14,5	14,6	14,6	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6759	0,7351	0,7055	2	
1	80 Vodljivost	343	348	346	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,338	0,338	0,338	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	85	43	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	3	20	12	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,94	7,94	7,94	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,98	1,98	1,98	1	
1	49 Nitrati	1,8500	1,8500	1,8500	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,69	0,69	0,69	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,9	15,9	15,9	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	349	349	349	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,98	7,98	7,98	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,57	0,57	0,57	1	
1	49 Nitrati	1,3100	1,3100	1,3100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,60	0,60	0,60	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	17,2	17,2	17,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	1,0850	1,0850	1,0850	1	
1	80 Vodljivost	340	340	340	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,044	0,044	0,044	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	7	7	7	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	2	
1	36 Kloridi	21,0	22,0	21,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,29	7,37	7,33	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,61	0,81	0,71	2	
1	49 Nitrati	3,4200	3,9500	3,6850	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,63	0,64	0,64	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,6	17,4	16,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,8538	0,8538	0,8538	1	
1	80 Vodljivost	523	555	539	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,908	0,908	0,908	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	67	34	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	5	13	9	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.
Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	6,0	6,0	6,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,94	7,94	7,94	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,91	0,91	0,91	1	
1	49 Nitrati	1,5600	1,5600	1,5600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	0,66	0,66	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,7	15,7	15,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,9914	0,9914	0,9914	1	
1	80 Vodljivost	338	338	338	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,374	0,374	0,374	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	1	1	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,6	4	
1	36 Kloridi	9,0	11,0	9,8	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,87	8,00	7,93	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,48	0,68	0,58	4	
1	49 Nitrati	1,3700	1,7000	1,5900	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,69	0,98	0,80	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,40	0,31	4	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,3	17,3	16,1	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6047	0,6716	0,6382	2	
1	80 Vodljivost	345	353	348	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,334	0,408	0,371	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	0	19	6	4	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	10	4	4	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	4	
2	7 Enterokoki	0	0	0	4	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	4	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	4	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,8	3	
1	36 Kloridi	7,0	10,0	8,7	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,99	8,01	8,00	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,73	1,05	0,90	3	
1	49 Nitrati	1,3300	1,5900	1,5000	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,64	1,34	0,96	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,15	0,30	0,25	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,7	18,3	16,7	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7038	0,8164	0,7639	3	
1	80 Vodljivost	337	341	340	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,330	0,376	0,347	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	3	18	10	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	6	3	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	2,5	2	
1	36 Kloridi	6,0	9,0	7,5	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,92	7,95	7,94	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	0,55	1,16	0,86	2	
1	49 Nitrati	1,5700	1,6900	1,6300	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,56	0,73	0,65	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,30	0,40	0,35	2	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,4	12,6	12,5	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	0,00	0,00	0,00	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,6918	0,6918	0,6918	1	
1	80 Vodljivost	341	341	341	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,371	0,371	0,371	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	14	16	15	2	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	8	5	2	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	9,0	9,0	9,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,04	8,04	8,04	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,19	0,19	0,19	1	
1	49 Nitrati	1,8100	1,8100	1,8100	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,55	0,55	0,55	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,00	0,00	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	19,1	19,1	19,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5121	0,5121	0,5121	1	
1	80 Vodljivost	327	327	327	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,440	0,440	0,440	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	20	20	20	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	19	19	19	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.
Mjesto uzorka : 3705 - MOLAT, VODOSPREMA JUG

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	16,0	16,0	16,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,35	7,35	7,35	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,32	0,32	0,32	1	
1	49 Nitrati	1,9900	1,9900	1,9900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,85	0,85	0,85	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,10	0,10	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	437	437	437	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	2	2	2	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	4	4	4	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 3706 - MOLAT, VODOSPREMA SJEVER

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	16,0	16,0	16,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,19	7,19	7,19	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,46	0,46	0,46	1	
1	49 Nitrati	2,2600	2,2600	2,2600	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,84	0,84	0,84	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,10	0,10	0,10	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura					
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	438	438	438	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	2	2	2	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.
Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	5,0	5,0	5,0	1	
1	36 Kloridi	7,0	7,0	7,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,99	7,99	7,99	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,74	1,74	1,74	1	
1	49 Nitrati	1,8900	1,8900	1,8900	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,61	0,61	0,61	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,2	15,2	15,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	341	341	341	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	12	12	12	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	12	12	12	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studen 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 4203 - Posedarje, Vodosprema Krši

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,8	3	
1	36 Kloridi	6,0	9,0	7,3	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,82	7,96	7,89	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,39	1,29	0,88	3	
1	49 Nitrati	1,3700	1,9400	1,6667	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,63	0,70	0,65	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,35	0,40	0,38	3	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,5	16,2	14,0	3	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,5995	1,1390	0,7963	3	
1	80 Vodljivost	337	354	347	3	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	0,289	0,396	0,358	3	
2	1 Broj kolonija 22°C	1	5	3	3	
2	2 Broj kolonija 37°C	1	3	2	3	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	3	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.
Mjesto uzorka : 4656 - VODOSPREMA ' Rovanjska '

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	36 Kloridi	8,0	8,0	8,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	8,00	8,00	8,00	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,80	0,80	0,80	1	
1	49 Nitrati	1,6700	1,6700	1,6700	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,69	0,69	0,69	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,40	0,40	0,40	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	15,2	15,2	15,2	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	345	345	345	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	7	7	7	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	5	5	5	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/282-900 fax. : 023/282-909

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 22.studeni 2016.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2016. - 31.10.2016.

Mjesto uzorka : 4740 - Vodosprema Vir N

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	36 Kloridi	58,0	58,0	58,0	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,97	6,97	6,97	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,21	0,21	0,21	1	
1	49 Nitrati	6,4400	6,4400	6,4400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	0,66	0,66	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,00	0,00	0,00	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	22,3	22,3	22,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	0,7375	0,7375	0,7375	1	
1	80 Vodljivost	968	968	968	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik	1,477	1,477	1,477	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	87	87	87	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	15	15	15	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	