



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.siječanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2017. - 30.11.2017.

Mjesto uzorka : 27 - BUNAR 4

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	20,7	22,0	21,1	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,70	7,06	6,86	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,55	1,14	0,79	3	
1	49 Nitrati	2,7300	3,1500	2,9567	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,28	0,65	0,44	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,01	0,03	0,02	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	39,22	39,22	39,22	1	
1	71 Temperatura	14,6	14,8	14,7	3	
1	77 Ukupna tvrdoća	19,32	19,32	19,32	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	643	657	650	3	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	16	147	64	3	1
2	2 Broj kolonija 37°C	6	97	37	3	1
2	6 Escherichia coli	0	5	2	3	1
2	7 Enterokoki	0	2	1	3	2
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	5	15	8	3	3



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.siječanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2017. - 30.11.2017.

Mjesto uzorka : 970 - Bunar Jezerce

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,6	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	36,9	43,0	39,2	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,60	6,98	6,80	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,27	0,57	0,40	4	
1	49 Nitrati	2,5700	7,7100	4,8200	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,76	0,98	0,82	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,02	0,05	0,03	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	73,30	73,30	73,30	1	
1	71 Temperatura	14,9	15,7	15,4	4	
1	77 Ukupna tvrdoća	23,02	23,02	23,02	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	793	847	816	4	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	23	715	198	4	1
2	2 Broj kolonija 37°C	11	106	40	4	2
2	6 Escherichia coli	2	96	29	4	4
2	7 Enterokoki	0	9	3	4	2
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	2	1	4	1
2	13 Ukupni koliformi	20	240	80	4	4



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.siječanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2017. - 30.11.2017.

Mjesto uzorka : 1088 - GRBE, Bunar Boljkovac

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	0,8	3	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	255,0	416,8	353,5	3	3
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,84	7,07	6,94	3	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	0,48	1,38	0,93	3	
1	49 Nitrati	3,9300	7,0300	5,0200	3	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,51	0,92	0,66	3	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	0,01	0,04	0,02	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	102,10	102,10	102,10	1	
1	71 Temperatura	14,6	14,8	14,7	3	
1	77 Ukupna tvrdoća	27,16	27,16	27,16	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	1408	1900	1727	3	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	1105	1495	1305	3	3
2	2 Broj kolonija 37°C	39	823	553	3	3
2	6 Escherichia coli	0	15	8	3	2
2	7 Enterokoki	0	5	2	3	1
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	2	1	3	2
2	13 Ukupni koliformi	0	240	87	3	2



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.siječanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2017. - 30.11.2017.

Mjesto uzorka : 2 - CP Dolac, bazen

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	5,0	3,8	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	1,1	7,0	4,1	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,61	7,91	7,76	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,36	4,63	3,00	2	1
1	49 Nitrati	2,5800	2,6600	2,6200	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,58	0,79	0,69	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,02	0,03	0,03	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	1,1	11,4	6,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	322	348	335	2	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	164	991	578	2	2
2	2 Broj kolonija 37°C	28	828	428	2	2
2	6 Escherichia coli	5	9	7	2	2
2	7 Enterokoki	2	9	6	2	2
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	9	240	125	2	2



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.siječanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2017. - 30.11.2017.

Mjesto uzorka : 557 - Izvor Sekulić

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	2,5	2,5	2,5	1	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	1,1	1,1	1,1	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,85	7,85	7,85	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	1,83	1,83	1,83	1	
1	49 Nitrati	2,6400	2,6400	2,6400	1	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,70	0,70	0,70	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,02	0,02	0,02	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	11,1	11,1	11,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća	12,82	12,82	12,82	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	314	314	314	1	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	1218	1218	1218	1	1
2	2 Broj kolonija 37°C	218	218	218	1	1
2	6 Escherichia coli	21	21	21	1	1
2	7 Enterokoki	5	5	5	1	1
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	240	240	240	1	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.siječanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2017. - 30.11.2017.

Mjesto uzorka : 859 - Izvor GOLUBINKA

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	20,0	9,5	5	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	33,0	92,0	45,7	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	6,79	7,12	6,92	5	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	1,10	8,88	4,71	5	2
1	49 Nitrati	4,0500	6,5200	5,5200	5	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,57	1,99	0,94	5	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	0,01	0,04	0,02	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	28,82	28,82	28,82	1	
1	71 Temperatura	14,8	15,4	15,0	4	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	683	899	746	5	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	107	1348	830	5	5
2	2 Broj kolonija 37°C	30	861	356	5	5
2	6 Escherichia coli	2	240	60	5	5
2	7 Enterokoki	2	16	12	5	5
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	240	50	5	2
2	13 Ukupni koliformi	240	240	240	5	5



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.siječanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2017. - 30.11.2017.

Mjesto uzorka : 2567 - Izvor, Dolac / Kolektor

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	2,5	1,3	2	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,2	2,4	2,3	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,77	7,86	7,82	2	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	1,17	2,58	1,88	2	
1	49 Nitrati	2,4400	2,7000	2,5700	2	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,72	1,03	0,88	2	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	0,02	0,03	0,03	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	3,17	3,17	3,17	1	
1	71 Temperatura	10,2	10,6	10,4	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	5,81	10,90	8,36	2	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	309	316	313	2	
1	81 Željezo	000,00	000,00	000,00	1	
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	2	861	432	2	1
2	2 Broj kolonija 37°C	6	63	35	2	1
2	6 Escherichia coli	0	2	1	2	1
2	7 Enterokoki	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	0	5	3	2	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 24.siječanj 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2017. - 30.11.2017.

Mjesto uzorka : 5147 - Izvor Jukić - Kod 'Kuk Nožičar '

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati				1	
1	36 Kloridi	2,7	2,7	2,7	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,75	7,75	7,75	1	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	0,80	0,80	0,80	1	
1	49 Nitrati	0,6600	0,6600	0,6600	1	
1	50 Nitriti	0,001	0,001	0,001	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,69	0,69	0,69	1	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	0,02	0,02	0,02	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	0,25	0,25	0,25	1	
1	68 Sulfati					
1	71 Temperatura	12,0	12,0	12,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	399	399	399	1	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	17	17	17	1	
2	2 Broj kolonija 37°C	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	2	2	2	1	1
2	13 Ukupni koliformi	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 24.siječanj 2018.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.11.2017. - 30.11.2017.

Mjesto uzorka : 555 - Vodozahvat Berberov buk - Zrmanja

Šifra	Naziv svojstva	Vrijednost			Nalaza	Neodgov.
		Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	0,0	5,0	1,9	4	
1	28 Fosfati					
1	36 Kloridi	2,1	7,0	3,7	4	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	7,67	8,24	8,06	4	
1	45 Miris	BEZ	BEZ		4	
1	46 Mutnoća	0,53	3,82	1,47	4	
1	49 Nitrati	2,1100	2,5100	2,3725	4	
1	50 Nitriti	0,000	0,000	0,000	4	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	0,66	1,04	0,77	4	
1	52 Okus	BEZ	BEZ		4	
1	63 Amonijak	0,02	0,04	0,03	4	
1	64 Slobodni rezidualni klor					
1	68 Sulfati	4,25	4,25	4,25	1	
1	71 Temperatura	10,0	19,9	12,9	4	
1	77 Ukupna tvrdoća	36,31	36,31	36,31	1	
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80 Vodljivost	3	372	278	4	
1	81 Željezo					
1	90 Ukupni dušik					
2	1 Broj kolonija 22°C	142	1040	693	4	4
2	2 Broj kolonija 37°C	75	131	97	4	4
2	6 Escherichia coli	0	38	13	4	3
2	7 Enterokoki	0	9	5	4	3
2	8 Clostridium perfringens	0	1	0	3	1
2	10 Pseudomonas aeruginosa	0	5	1	4	1
2	13 Ukupni koliformi	0	240	130	4	3