



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati	ug P/l	0,33	0,33	0,33	1
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	5,3	6,2	5,6	4
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,91	7,97	7,95	4
1	45	Miris		BEZ	BEZ		4
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,34	0,82	0,58	4
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,9900	1,2000	1,0975	4
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	3
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,58	1,23	0,85	4
1	52	Okus		BEZ	BEZ		4
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	4
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,40	0,35	4
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	15,1	15,4	15,3	4
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7954	0,9031	0,8493	2
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	343	347	346	4
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,390	0,390	0,390	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	4
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	1	1	4
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	4
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	4
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	4
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	4



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg		
			Min	Max	ProsječnaT				
1	16	Boja							
1	28	Fosfati							
1	36	Kloridi (Cl) mg/l	19,8	19,8	19,8	1			
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,44	7,44	7,44	1		
1	45	Miris	BEZ	BEZ			1		
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,38	0,38	0,38		1	
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	3,2700	3,2700	3,2700		1	
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000		1	
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,49	0,49	0,49		1	
1	52	Okus	BEZ	BEZ				1	
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00		1	
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,15	0,15	0,15		1	
1	68	Sulfati	mg/l						
1	71	Temperatura	°C	17,5	17,5	17,5		1	
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj						
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7842	0,7842	0,7842		1	
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	502	502	502		1	
1	81	Željezo	ug/l						
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,974	0,974	0,974		1	
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	7	7	7		1	
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	2	2	2		1	
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0		1	
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0		1	
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml						
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0		1	
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0		1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 276 - VODOSPREMA IŽ

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 594 - VODOSPREMA, OBROVAC - TGO

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale				
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	5,4	6,2	5,8	2
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,89	8,00	7,95	2
1	45	Miris		BEZ	BEZ		2
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,33	0,55	0,44	2
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,0600	1,1700	1,1150	2
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,69	0,73	0,71	2
1	52	Okus		BEZ	BEZ		2
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,03	0,02	2
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,10	0,15	0,13	2
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	15,6	16,9	16,3	2
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7233	0,8547	0,7890	2
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	349	349	349	2
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,355	0,383	0,369	2
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	2	1	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale				
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	5,3	6,3	5,8	3
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	8,06	8,14	8,10	3
1	45	Miris		BEZ	BEZ		3
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,36	0,55	0,46	3
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,1400	1,3500	1,2567	3
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	3
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,42	0,66	0,57	3
1	52	Okus		BEZ	BEZ		3
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	3
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,15	0,30	0,20	3
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	15,9	18,2	17,0	3
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6619	0,9136	0,7861	3
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	341	345	343	3
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,333	0,393	0,373	3
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	35	20	3
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	4	32	22	3
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	3
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	3
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	2
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	3
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	3



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 3558 - VODOSPREMA JOVIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	6,2	6,2	6,2	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,90	7,90	7,90	1
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,42	0,42	0,42	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	6,1800	6,1800	6,1800	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,010	0,010	0,010	1
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	1,08	1,08	1,08	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,00	0,00	0,00	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	18,7	18,7	18,7	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,9612	0,9612	0,9612	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	346	346	346	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,369	0,369	0,369	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	71	71	71	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	15	15	15	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA
za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.
Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 4203 - Vodosprema, Posedarje Krši

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studen 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 4656 - VODOSPREMA ' Rovanjska '

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 13.studeni 2018.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2018. - 31.10.2018.

Mjesto uzorka : 4740 - Vodosprema Vir N

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja					
1	28	Fosfati					
1	36	Kloridi					
1	39	Koncentracija vodikovih iona					
1	45	Miris					
1	46	Mutnoća					
1	49	Nitrati					
1	50	Nitriti					
1	51	Utrošak KMnO4-oksidativnost					
1	52	Okus					
1	63	Amonijak					
1	64	Slobodni rezidualni klor					
1	68	Sulfati					
1	71	Temperatura					
1	77	Ukupna tvrdoća					
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)					
1	80	Vodljivost					
1	81	Željezo					
1	90	Ukupni dušik					
2	1	Broj kolonija 22°C					
2	2	Broj kolonija 36°C					
2	6	Escherichia coli					
2	7	Enterokoki					
2	8	Clostridium perfringens					
2	10	Pseudomonas aeruginosa					
2	13	Ukupni koliformi					