



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 6 - VODOSPREMA, PUDARICA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	2,5	0,6	4
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	34	Kalcij	mg/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,9	4,5	4,2	4
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,68	7,74	7,72	4
1	41	Magnezij	mg/l				
1	45	Miris		BEZ	BEZ		4
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,55	1,07	0,74	4
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,2200	1,7600	1,3925	4
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,010	0,005	4
1	51	Utročak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,83	1,08	0,97	4
1	52	Okus		BEZ	BEZ		4
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	4
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,40	0,36	4
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	13,0	13,7	13,5	4
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6695	0,7996	0,7346	2
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	310	327	319	4
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,327	0,374	0,351	2
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	2	1	4
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	4
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	4
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	4
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	4
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	4
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	4



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 7 - VODOSPREMA, ZADAR II

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	3	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	26,9	28,7	28,0	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,94	6,98	6,96	3	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,25	0,44	0,33	3	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,7900	2,6200	1,6833	3	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,010	0,003	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,77	1,06	0,89	3	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,02	0,01	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	3	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	14,4	15,5	15,0	3	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,9937	1,2990	1,1464	2	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	777	802	786	3	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,528	2,305	1,417	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	71	92	84	3	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	95	42	3	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	3	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 8 - VODOSPREMA, ZADAR I

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	5	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	28,8	35,9	32,5	5	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,80	7,01	6,94	5	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		5	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,25	0,53	0,42	5	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,7900	2,6900	1,4540	5	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,020	0,006	5	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,76	1,64	1,00	5	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		5	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,02	0,04	0,03	5	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,30	0,27	5	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	15,0	15,5	15,2	5	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	1,0760	2,5300	1,8050	4	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	767	827	799	5	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	1,961	2,272	2,082	4	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	2	19	12	5	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	10	4	5	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	5	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	5	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	5	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	5	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 157 - VODOSPREMA STRAŽA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	5
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	34	Kalcij	mg/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	55,1	57,5	55,7	5
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,84	7,01	6,92	5
1	41	Magnezij	mg/l				
1	45	Miris		BEZ	BEZ		5
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,18	0,30	0,23	5
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	7,6300	8,8700	8,4900	5
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,010	0,002	5
1	51	Utročak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,62	1,41	1,01	5
1	52	Okus		BEZ	BEZ		5
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,02	0,01	5
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,35	0,29	5
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	16,0	16,5	16,1	5
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,8964	1,0840	0,9955	3
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	925	953	939	5
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	1,601	1,813	1,724	3
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	1	8	5	5
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	10	4	5
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	5
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	5
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	5
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	5



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 159 - Vodosprema Kali

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	14,9	14,9	14,9	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,39	7,39	7,39	1	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,43	0,43	0,43	1	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	2,1300	2,1300	2,1300	1	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,66	0,66	0,66	1	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,03	0,03	0,03	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	17,6	17,6	17,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7127	0,7127	0,7127	1	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	472	472	472	1	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,756	0,756	0,756	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	1	1	1	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	1	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 463 - VODOSPREMA, RAŽANAC

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	5,4	5,4	5,4	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,83	7,83	7,83	1	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,43	0,43	0,43	1	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	1,0700	1,0700	1,0700	1	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,010	0,010	0,010	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,68	0,68	0,68	1	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,05	0,05	0,05	1	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	18,3	18,3	18,3	1	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C					
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	337	337	337	1	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l					
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	80	80	80	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	82	82	82	1	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 594 - VODOSPREMA, OBROVAC - TGO

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	34	Kalcij	mg/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,5	4,5	4,5	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,71	7,71	7,71	1
1	41	Magnezij	mg/l				
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,63	0,63	0,63	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,7600	0,7600	0,7600	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utročak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,70	0,70	0,70	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,20	0,20	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	14,3	14,3	14,3	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6651	0,6651	0,6651	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	318	318	318	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,943	0,943	0,943	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	48	48	48	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	53	53	53	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 619 - VODOSPREMA ČUBRIJAN

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	4
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	34	Kalcij	mg/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,1	4,6	4,3	4
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,71	7,81	7,77	4
1	41	Magnezij	mg/l				
1	45	Miris		BEZ	BEZ		4
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,55	0,74	0,63	4
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,0700	1,2600	1,2075	4
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	4
1	51	Utročak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,92	1,56	1,20	4
1	52	Okus		BEZ	BEZ		4
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,03	0,02	4
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,35	0,31	4
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	14,0	14,2	14,1	4
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	1,5040	2,1800	1,7530	3
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	311	325	319	4
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,421	0,528	0,473	3
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	8	58	25	4
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	57	15	4
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	4
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	4
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	4
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	4
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	4



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 1146 - VODOSPREMA OBROVAC

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	3,5	4,2	3,9	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,84	7,89	7,87	2	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,50	0,92	0,71	2	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,9300	1,1800	1,0550	2	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,86	1,01	0,94	2	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,50	0,43	2	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	13,1	13,3	13,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,8207	0,8207	0,8207	1	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	306	319	313	2	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,368	0,368	0,368	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	70	35	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	1	19	10	2	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 1147 - VODOSPREMA, KARIN SLANA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati	ug P/l	0,36	0,36	0,36	1	
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	3,8	4,2	4,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,66	7,88	7,77	2	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,60	0,86	0,73	2	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	1,1100	1,2500	1,1800	2	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,50	0,95	0,73	2	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	13,8	14,1	14,0	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6946	0,7789	0,7368	2	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	301	319	310	2	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,336	0,336	0,336	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	12	71	42	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	1	2	2	2	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 02.prosinac 2019.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 1148 - VODOSPREMA, OTIŠINA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	34	Kalcij	mg/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	3,5	4,3	3,9	2
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,79	7,89	7,84	2
1	41	Magnezij	mg/l				
1	45	Miris		BEZ	BEZ		2
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,56	0,92	0,74	2
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	0,6600	1,5900	1,1250	2
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2
1	51	Utročak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,86	1,25	1,06	2
1	52	Okus		BEZ	BEZ		2
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	2
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,50	0,43	2
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	12,8	13,5	13,2	2
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6246	0,6246	0,6246	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	307	320	314	2
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,345	0,345	0,345	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	10	20	15	2
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	1	10	6	2
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 1329 - Posedarje, VODOSPREAMPuzalo,

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	34	Kalcij	mg/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,1	4,1	4,1	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,88	7,88	7,88	1
1	41	Magnezij	mg/l				
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,55	0,55	0,55	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	4,9300	4,9300	4,9300	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utročak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	1,08	1,08	1,08	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,30	0,30	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	16,1	16,1	16,1	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,8344	0,8344	0,8344	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	317	317	317	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,341	0,341	0,341	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	9	9	9	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	14	14	14	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 1460 - VODOSPREMA, RIBNICA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	4,0	4,2	4,1	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,78	7,92	7,85	2	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,52	0,79	0,66	2	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,9600	1,5500	1,2550	2	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,56	0,81	0,69	2	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	2	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	14,3	14,3	14,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7708	0,7708	0,7708	1	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	310	317	314	2	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,331	0,331	0,331	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	29	82	56	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	10	5	2	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 1478 - VODOSPREMA Starigrad

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	2,6	2,6	2,6	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,74	7,74	7,74	1	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,18	0,18	0,18	1	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	1,6100	1,6100	1,6100	1	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,010	0,010	0,010	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,70	0,70	0,70	1	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,20	0,20	1	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	13,5	13,5	13,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C					
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	364	364	364	1	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l					
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	97	97	97	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	95	95	95	1	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 1890 - VODOSPREMA ŠKRIPAČA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	3,7	4,4	4,0	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,57	7,80	7,69	2	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,61	0,95	0,78	2	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	1,3400	1,4200	1,3800	2	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,010	0,010	0,010	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,60	0,70	0,65	2	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,05	0,20	0,13	2	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	15,7	16,4	16,1	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7399	0,7740	0,7570	2	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	308	309	309	2	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,337	0,364	0,351	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	1	1	1	2	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 1960 - VODOSPREMA ŠKULIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	3,8	4,3	4,1	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,80	7,86	7,83	2	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,57	0,63	0,60	2	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	1,3000	1,5100	1,4050	2	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,70	0,83	0,77	2	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,01	0,01	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,35	0,28	2	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	15,4	15,7	15,6	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7618	0,7618	0,7618	1	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	309	316	313	2	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,332	0,332	0,332	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	2	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 2299 - VODOSPREMA SELINE

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	4,3	4,3	4,3	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,89	7,89	7,89	1	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	1,00	1,00	1,00	1	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	4,4800	4,4800	4,4800	1	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,010	0,010	0,010	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	1,05	1,05	1,05	1	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	15,1	15,1	15,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6535	0,6535	0,6535	1	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	316	316	316	1	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,225	0,225	0,225	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 2743 - Vodosprema, Donje Polje

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	34	Kalcij	mg/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,2	4,2	4,2	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,95	7,95	7,95	1
1	41	Magnezij	mg/l				
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,65	0,65	0,65	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	2,9500	2,9500	2,9500	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,010	0,010	0,010	1
1	51	Utročak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,81	0,81	0,81	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,10	0,10	0,10	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	17,8	17,8	17,8	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7399	0,7399	0,7399	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	313	313	313	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,353	0,353	0,353	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	96	96	96	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	31	31	31	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 2856 - VODOSPREMA STAREŠIN

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	34	Kalcij	mg/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	13,7	13,7	13,7	1
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,36	7,36	7,36	1
1	41	Magnezij	mg/l				
1	45	Miris		BEZ	BEZ		1
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,48	0,48	0,48	1
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	2,6900	2,6900	2,6900	1
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1
1	51	Utročak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,64	0,64	0,64	1
1	52	Okus		BEZ	BEZ		1
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,02	0,02	0,02	1
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	1
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	16,5	16,5	16,5	1
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7046	0,7046	0,7046	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	470	470	470	1
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,766	0,766	0,766	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	1	1	1	1
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	2	2	2	1
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml				
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 2861 - VODOSPREMA PODGRADINA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	4,8	4,8	4,8	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,87	7,87	7,87	1	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,52	0,52	0,52	1	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	1,4100	1,4100	1,4100	1	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	2,18	2,18	2,18	1	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,04	0,04	0,04	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,20	0,20	1	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	17,1	17,1	17,1	1	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	1,8710	1,8710	1,8710	1	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	327	327	327	1	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,431	0,431	0,431	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	3	3	3	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	7	7	7	1	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 3278 - VODOSPREMA, ZEMUNIK

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16	Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	3
1	28	Fosfati	ug P/l				
1	34	Kalcij	mg/l				
1	36	Kloridi	(Cl) mg/l	4,1	5,4	4,6	3
1	39	Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,69	7,75	7,72	3
1	41	Magnezij	mg/l				
1	45	Miris		BEZ	BEZ		3
1	46	Mutnoća	NTU jedinice	0,39	0,51	0,47	3
1	49	Nitrati	NO3 mg/l	1,1800	5,3800	2,6100	3
1	50	Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	3
1	51	Utročak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,49	0,78	0,63	3
1	52	Okus		BEZ	BEZ		3
1	63	Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,02	0,01	3
1	64	Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,35	0,33	3
1	68	Sulfati	mg/l				
1	71	Temperatura	°C	15,0	16,1	15,4	3
1	77	Ukupna tvrdoća	°Nj				
1	78	Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6642	0,6642	0,6642	1
1	80	Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	316	325	320	3
1	81	Željezo	ug/l				
1	90	Ukupni dušik	mg N/l	0,328	0,328	0,328	1
2	1	Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	0	0	3
2	2	Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	0	0	3
2	6	Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	3
2	7	Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	3
2	8	Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	2
2	10	Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	3
2	13	Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	3



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 3332 - VODOSPREMA, ZUBČIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	4,0	4,4	4,2	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,82	7,87	7,85	2	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,51	0,51	0,51	2	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	1,2200	4,7400	2,9800	2	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,010	0,005	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	1,00	1,27	1,14	2	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,04	0,03	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,20	0,20	2	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	15,1	15,2	15,2	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7729	1,6970	1,2350	2	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	316	323	320	2	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,342	0,452	0,397	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	14	7	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	16	8	2	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	2	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 3412 - VODOSPREMA MILANCI

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	4,6	5,0	4,8	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,82	7,84	7,83	2	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,52	0,66	0,59	2	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	0,7200	1,2700	0,9950	2	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,74	0,81	0,78	2	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,20	0,35	0,28	2	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	14,1	15,0	14,6	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	1,2860	1,2860	1,2860	1	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	318	320	319	2	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,408	0,408	0,408	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	4	2	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	3	2	2	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 3427 - VODOSPREMA SLIVNICA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	3,6	3,6	3,6	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,93	7,93	7,93	1	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,19	0,19	0,19	1	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	1,8880	1,8880	1,8880	1	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,68	0,68	0,68	1	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,00	0,00	0,00	1	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	20,0	20,0	20,0	1	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6154	0,6154	0,6154	1	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	269	269	269	1	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,442	0,442	0,442	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	6	6	6	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	3	3	3	1	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 3558 - VODOSPREMA JOVIĆI

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	4,6	4,6	4,6	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,74	7,74	7,74	1	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,42	0,42	0,42	1	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	1,3100	1,3100	1,3100	1	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,000	0,000	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,76	0,76	0,76	1	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,00	0,00	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,10	0,10	0,10	1	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	19,6	19,6	19,6	1	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,6579	0,6579	0,6579	1	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	318	318	318	1	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,354	0,354	0,354	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	63	63	63	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	25	25	25	1	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 3849 - VODOSPREMA MASLENICA

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati	ug P/l	0,38	0,38	0,38	1	
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	4,2	4,2	4,2	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,74	7,74	7,74	1	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,98	0,98	0,98	1	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	4,8700	4,8700	4,8700	1	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,010	0,010	0,010	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,59	0,59	0,59	1	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,02	0,02	0,02	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,50	0,50	0,50	1	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	13,5	13,5	13,5	1	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	1,0790	1,0790	1,0790	1	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	316	316	316	1	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l					
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	42	42	42	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	44	44	44	1	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 4203 - VODOSPREMA, Posedarje Krši

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	2	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	4,1	4,3	4,2	2	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,77	7,79	7,78	2	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		2	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,47	0,67	0,57	2	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	1,3200	4,9300	3,1250	2	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,010	0,005	2	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,67	0,90	0,79	2	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		2	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	2	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,30	0,35	0,33	2	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	14,1	16,5	15,3	2	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,7648	0,7838	0,7743	2	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	320	325	323	2	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,329	0,341	0,335	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	82	41	2	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	2	98	50	2	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	2	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	2	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:		Datum: 02.prosinac 2019.

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 4656 - VODOSPREMA ' Rovanjska '

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	1	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	4,4	4,4	4,4	1	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	7,73	7,73	7,73	1	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		1	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,61	0,61	0,61	1	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	4,5400	4,5400	4,5400	1	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,010	0,010	0,010	1	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,82	0,82	0,82	1	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		1	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,01	0,01	0,01	1	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,35	0,35	0,35	1	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	13,7	13,7	13,7	1	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,5743	0,5743	0,5743	1	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	319	319	319	1	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	0,338	0,338	0,338	1	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	63	63	63	1	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	47	47	47	1	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml	0	0	0	1	
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	1	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	1	



VODOVOD d.o.o. Zadar
Špire Brusine 17, 23000 Zadar
tel. : 023/311-211 fax. : 023/213-204

Str.	1	Dok.#
Revizija:	Datum: 02.prosinac 2019.	

ANALIZA LABORATORIJSKIH NALAZA

za razdoblje : 01.10.2019. - 30.10.2019.

Mjesto uzorka : 4740 - Vodosprema Vir N

Šifra	Naziv svojstva	Jedinica mjere	Vrijednost			Nalaza	Neodg
			Min	Max	ProsječnaT		
1	16 Boja	mg/l Pt-Co skale	0,0	0,0	0,0	3	
1	28 Fosfati	ug P/l					
1	34 Kalcij	mg/l					
1	36 Kloridi	(Cl) mg/l	52,1	55,6	54,1	3	
1	39 Koncentracija vodikovih iona	pH jedinica	6,87	6,93	6,91	3	
1	41 Magnezij	mg/l					
1	45 Miris		BEZ	BEZ		3	
1	46 Mutnoća	NTU jedinice	0,16	0,26	0,20	3	
1	49 Nitrati	NO3 mg/l	7,4100	8,5100	8,1167	3	
1	50 Nitriti	NO2 mg/l	0,000	0,010	0,003	3	
1	51 Utrošak KMnO4-oksidativnost	O2 mg/l	0,73	1,10	0,90	3	
1	52 Okus		BEZ	BEZ		3	
1	63 Amonijak	NH4+ mg/l	0,00	0,02	0,01	3	
1	64 Slobodni rezidualni klor	mg/l	0,00	0,20	0,08	3	
1	68 Sulfati	mg/l					
1	71 Temperatura	°C	19,5	22,0	20,9	3	
1	77 Ukupna tvrdoća	°Nj					
1	78 Ukupni organski ugljik (TOC)	mg/l C	0,9101	0,9896	0,9499	2	
1	80 Vodljivost	µS/cm kod 25 °C	940	942	941	3	
1	81 Željezo	ug/l					
1	90 Ukupni dušik	mg N/l	1,546	1,786	1,666	2	
2	1 Broj kolonija 22°C	broj/1 ml	0	72	42	3	
2	2 Broj kolonija 36°C	broj/1 ml	0	48	17	3	
2	6 Escherichia coli	broj/100 ml	0	0	0	3	
2	7 Enterokoki	broj/100 ml	0	0	0	3	
2	8 Clostridium perfringens	broj /100 ml					
2	10 Pseudomonas aeruginosa	broj/100 ml	0	0	0	3	
2	13 Ukupni koliformi	broj/100 ml	0	0	0	3	